

LEGENDA	
	Apparecchio di illuminazione a plafone a LED 2x24W L1270 , flusso luminoso in uscita di 7778lm, potenza 54,4W, CRI ≥ 80, CCT 4000K, IP65. Cablaggio elettronico con tecnologia DALI
	Apparecchio di illuminazione panel LED 595x595mm, flusso luminoso in uscita di 3660lm, potenza 36W, CRI ≥ 90, CCT 4000K. Cablaggio elettronico con tecnologia DALI
	Apparecchio di illuminazione a plafone LED Ø380mm, flusso luminoso in uscita di 2841lm, potenza 25W, CRI ≥ 80, CCT 4000K. Cablaggio elettronico con tecnologia DALI
	Apparecchio di illuminazione a plafone a LED 1x12W L660 , flusso luminoso in uscita di 1918lm, potenza 14W, CRI ≥ 80, CCT 4000K, IP65. Cablaggio elettronico con tecnologia DALI
	Apparecchio di illuminazione di sicurezza a plafone a LED , alimentato da sorgente centralizzata di sicurezza, flusso luminoso in uscita di 650 lm potenza 6,5W, IP65.

30/11/2022	01	Esecutivo	T.R.	M.A.	M.A.
16/08/2022	00	Definitivo	Z.C.	M.A.	M.A.
DATA	REV	OGGETTO REVISIONE	DIS	VER	APP




COMMITTENTE:
Scuola dell'Infanzia Comunale
Via Carella, 2
Gragnano Trebbiense (PC)

OGGETTO:
Tavola planimetrica
Impianto Elettrico

Documento: 2146ELE5001

Foglio: 1 Segue: 2

Scala: 1:50



Il Tecnico
Per. Ind.
Andrea Malta

Il Committente

